

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 15-03540 L**

et 1 annexe de 4 pages

**MATERIAU présenté par :** JOREAU ELASTOMERES MELANGES  
8 Avenue Desclercs  
ZI PECHINEY  
77515 POMMEUSE  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** 2534

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Caoutchouc composé d'un mélange polymères chloroprènes ignifugés  
dans la masse  
Masse surfacique nominale : 2960 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur nominale : 2 mm  
Coloris : noir

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 15-03540<sub>EI-VI</sub> du 12 octobre 2015

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique

**CLASSEMENT :**

**M 2**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 12 octobre 2015

Responsable de Site ou son représentant  
**Bruno CHEVET**

PO 